 <b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD</b> <small>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD</small>	<b>SALUD PUBLICA</b>	Código: CMU-02-F-02
	<b>INFORME DE RESULTADOS FISCOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUAS</b>	
	Fecha de Aprobación: 2017-02-03	
	Version: 0	
Número Number 2018-226		Página: 1 de 2

**LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER**  
 PUBLIC HEALTH LABORATORY OF NORTE DE SANTANDER

IDENTIFICACIÓN			
EMPRESA SOLICITANTE: COMPANY APPLYING	OFICINA SANITARIA MUNICIPIO DE OCAÑA	DIRECCION: ADDRESS	CALLE 7 # 29-29
MUNICIPIO Y LOCALIDAD: LOCALITY	OCAÑA	CONTACTO: CONTACT	3202714486
NOMBRE EMPRESA SERVICIO PUBLICO/FUENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAÑA S.A. ESPO S.A.		
FECHA DE MUESTREO: SAMPLING DATE	2018-05-16	HORA MUESTREO: SAMPLING TIME	09:35 h.
LUGAR DE TOMA Y DIRECCION:	BARRIO PLAZA DE FERIAS	PUNTO DE TOMA: SAMPLING POINT	PUNTO:0001-A
FECHA DE RECEPCIÓN: RECEPTION DATE	2018-05-17	HORA DE RECEPCIÓN: RECEPTION TIME	07:25 h.
COAGULANTE:	SULFATO DE ALUMINIO	DESINFECTANTE:	COLOR GASEOSO
FECHA DE PROCESAMIENTO FISCOQUÍMICO: PROCESSING DATE	2018-05-17	TIPO DE AGUA: SAMPLE/PRODUCT	TRATADA
FECHA DE PROCESAMIENTO MICROBIOLÓGICO:	2018-05-17	FECHA DE REPORTE: REPORT DATE	2018-05-21

**1. CONDICIONES AMBIENTALES:**

ENVIRONMENTAL CONDITIONS


	ÁREA FISCOQUÍMICA DE AGUAS	ÁREA MICROBIOLOGÍA DE AGUAS
TEMPERATURA [°C]: TEMPERATURE	25	22
HUMEDAD RELATIVA MEDIA [%]: RELATIVE HUMIDITY	36	43

**2. RESULTADOS OBTENIDOS:**

RESULTS OBTAINED

ANÁLISIS FISCOQUÍMICO			
PARAMETROS BASICOS	RESULTADOS	VALOR MAXIMO ACEPTABLE SEGUN DECRETO 1575 DE 2007 Y RESOLUCION 2115 DE 2007	METODO METHOD
Color P Pt-Co(UPC)	---	<=15	ESPECTROFOTOMETRICO SM 2120C
Olor y Sabor	---	ACEPTABLE	---
Turbidez UTN	---	<=2	TURBIDIMETRICO SM 2130B
Cl Residual In Situ mg/L	1	0,3 - 2,0	---
CL Residual mg/L	0,9	0,3 - 2,0	COLORIMETRICO DPD SM 4500 Cl G
pH	7,5	6,5 - 9,0	ELECTROMETRICO SM 4500 H+B
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PARAMETROS BASICOS	RESULTADOS	VALOR MAXIMO ACEPTABLE SEGUN DECRETO 1575 DE 2007 Y RESOLUCION 2115 DE 2007	METODO METHOD
Coliformes Totales: NMP/100 cm <sup>3</sup> (mL)	0	0	SUSTRATO ENZIMATICO SM-9223B
<i>Escherichia coli</i> NMP/100 cm <sup>3</sup> (mL)	0	0	SUSTRATO ENZIMATICO SM-9223B
<i>Giardia</i> (Quistes/10L)	---	0	METODO EPA 1623,1 CRYPTOSPORIDIUM AND GIARDIA AND WATER
<i>Cryptosporidium</i> (Ooquistes/10L)	---	0	METODO EPA 1623,1 CRYPTOSPORIDIUM AND GIARDIA AND WATER

Avenida 6 #16N-41 Zona Industrial. Telefono: (57) (7) 5784988 EXT: 501 Y 502  
 laboratorions@ids.gov.co Cucuta- Norte de Santander

	SALUD PUBLICA	Código: CMU-02-F-02
		Fecha de Aprobación: 2017-02-03
	INFORME DE RESULTADOS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUAS	Version: 0
		Página: 2 de 2

Número 2018-226  
Number

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS POR MAPA DE RIESGO ANALISIS FISICOQUIMICO			
PARAMETROS BASICOS	RESULTADOS	VALOR MAXIMO ACEPTABLE SEGUN DECRETO 1575 DE 2007 Y RESOLUCION 2115 DE 2007	METODO METHOD
Hierro mg/L Fe	---	0,3	COLORIMETRICO SM 3500 Fe B
Conductividad umhos/cm	---	50-1000	ELECTROMETRICO SM 2510 B
Fluoruros mg/L F-	---	1	---
Sulfatos mg/L SO4	---	250	TURBIDIMETRICO SM 4500-SO4 E
Dureza Total mg/L CaCO3	39,6	300	VOLUMETRICO EDTA SM 2340 C
Fosfatos mg/L PO4	0,032	0,5	COLORIMETRICO SM 4500 P D
Nitritos mg/L NO2	---	0,1	COLORIMETRICO SM 4500 NO2 B
Alcalinidad f. mg/L CaCO3	0	---	TITULACION SM 2320 B
Alcalinidad t. mg/L CaCO3	26,49	200	TITULACION SM 2320 B
Cloruros mg/L Cl	3,29	250	COLORIMETRICO SM 4500 C-D
<b>CONCEPTO</b>			
PORCENTAJE IRCA:	0,00%	NIVEL DE RIESGO:	SIN RIESGO

### 3. OBSERVACIONES

OBSERVATIONS

Temperatura en recepcion 6,2°C

Analista Físicoquímico  
Analyst

AMA-0.12

P.U Coordinadora Laboratorio de Salud Publica  
University Professional Coordinator Public Health Laboratory

**FIN DEL INFORME DE RESULTADOS**

Este informe de resultado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite. Los patrones y materiales de referencia con los que se ha llevado a cabo los análisis disponen de trazabilidad documentada.

Los resultados contenidos en este informe de resultados se refieren única y exclusivamente a la muestra recibida, momento y condiciones en que se realizaron los análisis. This report of results can not be reproduced partially without the written approval of the laboratory that issues it. The patterns and reference materials with which the analyzes have been carried out have documented traceability.

The results contained in this report of results refer solely and exclusively to the sample received, moment and conditions in which the analyzes were performed.